



Cliente:

SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do LIS, S.A
Rua Anzibino da Cruz Saraiva, 318 - 1G
2400-098 Leiria



Relatório de Ensaios Nr: 1288

Versão: 2.0

Pag 1 de 2

Identificação da Amostra:

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Águas Residuais

Data da Colheita: 22/01/2015

Local de Colheita: ETAR de Fátima - E.Tratado - Saída

Hora da Colheita: 10:00

Controlo: Águas Residuais

Data de Recepção: 22/01/2015

Colhida por: Cliente

Data Inic. Análise: 22/01/2015

Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data Fim Análise: 26/02/2015

Data de Emissão: 26/02/2015

Ensaio	Resultado	Unidade	U(%)	VMR	Valor Limite
Colheita COMPOSTA - (amostrador do cliente) *	0			---	---
pH (19 °C) <i>PT-MET-19 (2013-01-23)</i>	7,3	Escala de Sorensen	±3	---	---
Carência Bioquímica de Oxigénio <i>PT-MET-27 (2013-06-18)</i>	<10	mg O ₂ /L	±32	---	---
Carência Química de Oxigénio <i>PT-MET-32 (2013-05-15)</i>	22	mg O ₂ /L	±16	---	---
Sólidos Suspensos Totais <i>PT-MET-21 (2013-01-28)</i>	<10	mg/L	±12	---	---
Azoto Total <i>PT-MET-70 (2011-05-31)</i>	14	mg N/L	±10	---	---
Fósforo Total <i>PT-MET-14 (2013-02-18)</i>	3,7	mg P/L	±13	---	---
Coliformes Fecais * <i>PT-MET-39 (2013-06-24)</i>	0	UFC/100ml		---	---
Óleos e Gorduras <i>PT-MET-28 (2012-08-03)(Baseado SMEWW 5520 C)</i>	<0,3	mg/L	±19	---	---
Escherichia Coli * <i>PT-MET-39 (2013-06-24)</i>	0	UFC/100ml		---	---

Notas

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificação. Quando val. se refere ao limite de detecção, tal é indicado como "<val. (LD)". Salvo indicação em contrário, LD=1/3 do Limite de quantificação.

No cálculo referente à soma de resultados individuais é considerado o seguinte: quando uma ou mais parcelas individuais são inferiores ao limite de quantificação, LQ, do método, mas pelo menos uma das parcelas é quantificável, o resultado da soma é apresentado ignorando-se a(s) parcela(s) inferiores ao LQ (se o valor apurado for inferior ao LQ de alguma(s) parcelas consideradas, reporta-se o maior LQ); Quando todas as parcelas são inferiores ao LQ, o resultado da soma é indicado como inferior ao LQ da parcela com o LQ mais elevado.

O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado para a realização desse ensaio. O ensaio assinalado com (# *) foi subcontratado a laboratório que não se encontra acreditado para a realização desse ensaio.

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.

O ensaio subcontratado assinalado com (■) encontra-se incluído no âmbito da acreditação do CESAB.

O ensaio subcontratado assinalado com (■) não se encontra incluído no âmbito da acreditação do CESAB.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra com autorização do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.

EPA - Indica "Environmental Protection Agency".

PT-MET-nn - Indica Método Interno do Laboratório.

SMEWW - Indica "Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water", 21ª Ed.

U(%) - Incerteza expandida, para um intervalo de confiança de 95%, com um factor de expansão K=2 e apresentada em percentagem.

VMR - Valor máximo recomendado (pela legislação/regulamentação sectorial aplicável)



Cliente:

SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do LIS, S.A
Rua Anzebino da Cruz Saraiva, 318 - 1G
2400-098 Leiria



Relatório de Ensaios Nr: 1288

Versão: 2.0

Pag 2 de 2

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas Residuais

Local de Colheita: ETAR de Fátima - E.Tratado - Saída

Controlo: Águas Residuais

Colhida por: Cliente

Acondicionamento: De acordo com as especificações

Boletim Definitivo

Data da Colheita: 22/01/2015

Hora da Colheita: 10:00

Data de Recepção: 22/01/2015

Data Inic. Análise: 22/01/2015

Data Fim Análise: 26/02/2015

Data de Emissão: 26/02/2015

Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho