



Relatório de Ensaio nº: 16610/2015 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Tipo Amostra: Água residual

Ponto de Amostragem: Amostra pontual - ETAR Fátima - Filtro UV (Montante)

SIMLIS - S. Integrado Município do Lis, SA.
R. Anzebino Cruz Saraiva, lote 1, n.º318-1ºG
Apartado 3084
2401-904 Leiria

Data Colheita: 29/05/2015

Data Entrada Lab.: 29/05/2015

Data Início Análise: 29/05/2015

Data Fim Análise: 01/06/2015

Data de Emissão: 01/06/2015

Definitivo

Ensaio / Método

Quantificação de Escherichia coli *

ISO/TS 16649-3:2005

Resultados

0,0

Unidades


NMP/100 ml

V.R.

Limite Lei

A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação. (*) ensaio não incluído no âmbito da acreditação.

Responsável pela emissão dos resultados


(p' Resp. Dep. Microbiologia)

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados só dizem respeito às amostras analisadas.
A representabilidade das amostras só é garantida pelo Laboratório Tomaz quando a amostragem é da sua responsabilidade.
Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.